

[붙임] 학교건축물 석면조사 결과

○ 학교 건축물 석면사용 비율

- 전국 20,749교에 대한 건축물 석면조사 결과 70.7%인 14,661교에서 석면이 함유된 건축자재를 사용하고 있는 것으로 조사
 ※ 무석면 학교는 총 6,088교로 전체 학교 대비 29.3%로 확인

○ 위해성 평가 결과

- 14,661교에 대한 위해성 평가 결과 '중간 등급'이 365교(2.5%), '낮음 등급'이 14,296교(97.5%)로 각각 조사

<학교 건축물 석면조사 결과>

(단위 : 교)

구 분	전체 학교	석면함유 건축 자재 사용학교		석면함유 건축자재 사용학교 위해성평가 결과						
				계	높음	중간	낮음			
유	8,805	4,641	(52.7%)	4,641	0	-	98	(2.1%)	4,543	(97.9%)
초	6,205	5,272	(85.0%)	5,272	0	-	144	(2.7%)	5,128	(97.3%)
중	3,228	2,679	(83.0%)	2,679	0	-	74	(2.8%)	2,605	(97.2%)
고	2,328	1,950	(83.8%)	1,950	0	-	43	(2.2%)	1,907	(97.8%)
기타	183	119	(65.0%)	119	0	-	6	(5.0%)	113	(95.0%)
합계	20,749	14,661	(70.7%)	14,661	0	-	365	(2.5%)	14,296	(97.5%)

※ 참고사항

- 1) 상기 위해성 평가결과는 최초조사 기준이며, 개·보수 등 후속조치를 통해 위해성 평가 등급 변경 현황은 반영하지 않음
- 2) 건축물 석면조사 결과 중간 등급학교에 대해서는 우선 조치(개·보수 등) 중임
 : 15. 5월 기준 3개교 무석면 전환, 99교는 부분보수 완료, 나머지 263교는 추후 우선 조치 예정